

**POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO**



Logo: TÜV SÜD  
Product Service

**CERTYFIKAT**

Nr B 073342 0318 wyd. 00

**Posiadacz certyfikatu:**

**Sungrow Power Supply Co., Ltd.**  
No. 1699 Xiyou Road, New & High  
Technology Industrial Development Zone,  
230088 Hefei, Anhui  
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

**Znak certyfikacji:**



**Nazwa przedmiotu:**

**Przetwornik  
Sieciowy falownik fotowoltaiczny**

CERTYFIKAT

Niniejszy certyfikat wystawiany jest dobrowolnie i potwierdza zgodność wymienionego sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. Powyższy znak certyfikacji można umieścić na wyrobie. Modyfikacja znaku certyfikacji jest zabroniona. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać go osobom trzecim. Certyfikat jest ważny w podanym terminie, chyba że zostanie anulowany wcześniej. Należy zachować zgodność z wszelkimi odpowiednimi wymogami dotyczącymi przepisów badań i certyfikacji Grupy TÜV SÜD. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Raport z badań nr:**

704092001854-00

**Ważny do:**

15.03.2026

*/-/ nieczytelny podpis*

**Data:** 17.03.2021

(Zhengdong Ma)



# CERTYFIKAT

Nr B 073342 0318 wyd. 00

**Model/model:** SG125HX

## Parametry:

Maks. napięcie wejściowe:	d.c. 1500 V
Min. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 500 V
Maks. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 1500 V
Maks. prąd wejściowy:	d.c. 6*30 A
Isc PV:	d.c. 6*50 A
Nominalne napięcie sieciowe:	a.c. 3/PE ~, 800 V
Nominalna częstotliwość sieci:	50/60 Hz
Maks. ciągły prąd wyjściowy:	a.c. 90,2 A
Znamionowa moc wyjściowa:	125 kW
Maks. moc pozorna:	125 kVA
Zakres współczynnika mocy:	Wiodący - 0,8...Opóźniony - 0,8
Zakres temperatury otoczenia:	-30°C...+60°C
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięć:	III(AC), II(DC)

**Testowane zgodnie z:** IEC 62109-1 (wyd. 1)  
EN 62109-1:2010  
IEC 62109-2 (wyd. 1)  
EN 62109-2:2011

TÜV SÜD Product Service GmbH – Jednostka notyfikowana – Ridlerstraße 65 – 80339 Monachium – Niemcy

TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.

Wszystkie logo, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w dokumencie wyłącznie w celu poglądowym należą do ich odpowiednich właścicieli.

Bydgoszcz, dnia **6 kwietnia 2021**, nr repertorium **490 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz  85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



**CL** TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
mgr Krzysztof Pasiewicz  
85-016 BYDGOSZCZ  
ul. 3 Maja 22/2