

Logo: TÜV Rheinland

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0287 wyd. 00

Posiadacz certyfikatu: **Sungrow Power Supply Co., Ltd.**
No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Nazwa przedmiotu: **Przetwornik**
Sieciowy falownik fotowoltaiczny

Niniejszy certyfikat wystawiany jest dobrowolnie i potwierdza zgodność sprzętu z wymienionymi wymaganiami. Certyfikat ma zastosowanie wyłącznie do próbki przedłożonej do badań i certyfikacji oraz nie potwierdza jakości lub bezpieczeństwa produktów seryjnych. Dalsze informacje znajdują się na odwrocie.

Raport z badań nr: 704092001801-00

/-/ nieczytelny podpis

Data: 20.01.2020 (Zhengdong Ma)



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0287 wyd. 00

Model/modele: SG33CX, SG40CX, SG50CX

Parametry:


Maks. napięcie wejściowe:	1100 V DC
Min. napięcie MPP:	200 V DC
Maks. napięcie MPP:	1000 V DC
Maks. prąd wejściowy:	3*26 A DC (SG33CX) 4*26 A DC (SG40CX) 5*26 A DC (SG50CX)
Isc PV	3*40A DC (SG33CX) 4*40A DC (SG40CX) 5*40A DC (SG50CX)
Napięcie znamionowe wyjściowe:	3/N/PE~ 400/230 V
Częstotliwość znamionowa wyjściowa:	50 Hz
Maks. prąd wyjściowy:	55,2 A AC (SG33CX) 66,9 A AC (SG40CX) 83,6 A AC (SG50CX)
Moc znamionowa wyjściowa:	33 kW (SG33CX) 40 kW (SG40CX) 50 kW (SG50CX)
Maks. moc pozorna:	36,3 kVA (SG33CX) 44 kVA (SG40CX) 55 kVA (SG50CX)
Zakres współczynnika mocy:	0,8 indukcyjny – 0,8 pojemnościowy
Klasa ochrony:	I
Kategoria przepięć:	III (AC), II (DC)
Stopień ochrony:	IP66
Zakres temperatury pracy otoczenia:	od -30°C do +60°C

Testowane zgodnie z: EN 50549-2:2019/AC:2019

/-/ podpis nieczytelny


TÜV SÜD Product Service GmbH · Organ Certyfikujący · Ridlerstraße 65 · 80339 Monachium · Niemcy TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**,
zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku
angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.
Bydgoszcz, dnia **8 kwietnia 2021**, nr repertorium **516 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz  85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Krzysztof Pasiewicz
85-016 BYDGOSZCZ
ul. 3 Maja 22/2