



Logo: TÜV Rheinland

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Klient:

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Zakład produkcyjny:

- 1) Sungrow Power Supply Co., Ltd.
No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
- 2) Sungrow Power Supply Co., Ltd.
No. 608 Changning Avenue, New & High
Technology Industrial Development Zone,
Hefei 230088
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
- 3) Sungrow Developers (India) Private Limited
No. 85, Kaniminike village, Kengeri
hobli Bangalore South Taluk, 560074
Bangalore, Indie

CERTYFIKAT

Przedmiot badania:

Sieciowy falownik fotowoltaiczny
Model: SG33CX, SG40CX, SG50CX

Specyfikacja badania:


IEC TS 62910:2015
Falowniki fotowoltaiczne przyłączone do sieci
elektroenergetycznej – procedura badania dla pomiarów funkcji
LVRT (low voltage ride through).

Cel badania:

Badanie zgodne ze specyfikacją badania

Wynik badania:

Wyniki badań wskazują, że
prezentowany produkt jest badany
zgodnie z procedurą dotyczącą funkcji
LVRT (low voltage ride through)
określoną wg ww. standardu



Raport z badań nr:

70.409.20.018.07-00

Data: 11.03.2020

/-/ nieczytelny podpis

(Zhengdong Ma)

Niniejszy Certyfikat można przytaczać wyłącznie w całości. Jakikolwiek użytek w celach reklamowych musi zostać uzgodniony w formie pisemnej. Niniejszy Certyfikat jest wynikiem pojedynczego badania powyższego przedmiotu i nie stanowi ogólnie stosowanej oceny jakości innych wyrobów seryjnych. Niniejszy Certyfikat stanowi część pełnego raportu z badań i powinien być do niego dołączony.

Numer-ID: TPSF0952.11E/ Wersja 0/ Ważna od: 01.04.2011 – do wydruku na papierze do certyfikatów C/03/06


TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**,
zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku
angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.
Bydgoszcz, dnia **8 kwietnia 2021**, nr repertorium **505 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz 85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Krzysztof Pasiewicz
85-016 BYDGOSZCZ
ul. 3 Maja 22/2